



- 1 Почва супесчаная черная, черно-бурая, с корнями травянистых растений
- 2 Песок пылеватый средней плотности от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, серый, зеленовато-серый, с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя
- (*) Более подробное описание грунтов в разделе 1: "ПЗ"

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

поз	Обозначение	Наименование	кол.	масса ед., кг
1	Труба 108х4.5 ГОСТ 10704-91	Труба L=1.0м	1	шт.
2	Труба 89х4.0 ГОСТ 10704-91	Труба L=1.0м	1	шт.
3	Труба 76х3.5 ГОСТ 10704-91	Труба L=1.0м	1	шт.
4	Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91	Труба L=1.0м	1	шт.
5	Труба 32х3.2 ГОСТ 10704-91	Труба L=1.0м	1	шт.
6	Круг В-16 ГОСТ 2590-2006	Молниеприемник L=0.5м	1	шт.
7	Переход стальной концентрический Ду100-Ду80 ГОСТ 17378-2001	К-4-108.6,0-89.6,0	1	шт.
8	Переход стальной концентрический Ду80-Ду70 ГОСТ 17378-2001	К-1-89.6,0-76.5,0	1	шт.
9	Переход стальной концентрический Ду70-Ду50 ГОСТ 17378-2001	К-1-76.5,0-57.4,0	1	шт.
10	Переход стальной концентрический Ду50-Ду32 ГОСТ 17378-2001	К-1-57.4,0-38.4,0	1	шт.
11	Переход стальной концентрический Ду32-Ду15 ГОСТ 17378-2001	К-1-42,4.3,6-21,3.3,2	1	м
12	Уплотненный песок для строительных работ	ГОСТ 8736-2014	0	м ³
13	Бетон В12.5 F150 W2		0	м ³

1. Сварные соединения выполнить по ГОСТ5264-80
2. Металлический молниеотвод покрыть эмалью ПФ-115 по грунту ГФ-021.

						Р-07-09-16-ТКР			
						«Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Заказчик: ДНТ "Малиновка"	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Тагильцев А.А.			09.16		П	11	
Проверил		Сорокина М.А.			09.16				
ГИП		Сорокина М.А.			09.16	Молниеотвод 5.500 м	ООО Полимер		