


Утверждаю
Директор ООО
«Объединение «Первомайское»»
С.П. Горев
20 15 г.

Принципиальная схема системы отопления
с. Жилино



Согласовано
Глава Жилинского
сельского совета
П.А. Роккель
20 15 г.



Q=2113,1 Ккал/час
D=76,8 Гкал/год



ул. Партизанская



ул. Ленина

Условные обозначения

ул. Ленина

- Трубопровод в 2х тудном исполнении
= Трубопровод в 4х тудном исполнении
ТК - теплообменник
В - теплоотражающая сетка воздушного отопления
КЛ - теплоотражающая сетка в канале
L - длина теплоотражающей сетки, м
2φ - количество, шт и диаметры труб, мм
Q - часовая нагрузка, Ккал/час
Qг - годовая нагрузка, Гкал/год
███ - существующая котельная

d=25 мм
d=57 мм
d=76 мм
d=102 мм
d=159 мм
d=219 мм

L=222 м
L=242 м
L=456 м
L=364 м
L=159 м
L=104 м

