

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские клочки, ул. Центральная, 32
помещение 2 телефон: 8 (38532) 2-01-78

р/с 40702810402000019538 в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул
e-mail: mup_pks18@mail.ru

Исх. № _____
10 февраля 2020 года

Комитету по управлению
муниципальным
имуществом и земельным
отношениям
Администрации
Первомайского района
Алтайского края

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ)

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
объекта капитального строительства
по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское,
ул. Ленина 80 б
от 10 февраля 2020 года

Действительны до «10» февраля.2022 года

Водоснабжение.

1. Подключение водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Ду-110 мм (чугун) по ул. Ленина 80 б.
2. Наружные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовой трубы диаметром 20 мм от точки подключения до точки ввода в объект.
3. На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды.
4. Предельно свободная мощность существующих сетей водоснабжения 8 м³/сутки.
5. Максимальная нагрузка – 0,2 м³/час (4,80 м³/сутки)
6. Располагаемый напор в точке - 10 метров.
7. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения – 18 месяцев с даты заключения договора.
8. Срок действия технических условий 2 года с даты выдачи.
9. Подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется силами собственника и за счет собственника, в присутствии представителя МУП «ПКС». Вызов представителя по т.8(385-32) 2-01-78.

Водоотведение.

1. Централизованное водоотведение по данному адресу существует, подключение по адресу с. Первомайское, ул. Ленина д. 89.
2. Водоотведение выполнить согласно СанПиН

Директор МУП «ПКС»



Т.А. Каркавин