

Общество с ограниченной ответственностью
«Берёзовское ЖКХ»»

658060, с. Берёзовка, ул. Северная, д.38
ОГРН 1122208001167

тел. (факс) (38532) 79-4-10; 79-3-98
ИНН/КПП 2263026588/226301001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На подключение к сетям водоснабжения объекта капитального строительства

По адресу: Алтайский край, Первомайский район,
Примыкает к восточной границы п. Бажево
кадастровый номер-22:33:042801:2813

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- 4.
- 1.1 Подключение водоснабжение объекта возможно от водопроводной сети (ПЭ, металлического, асбестового, чугун.) исполнения, Д = 57 мм по ул. Сенная
- 1.2 Диаметр трубопровода для подключения объекта 20 мм, материал полиэтилен.
- 1.3 На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды.
- 1.4 Гарантируемый свободный напор в точке подключения 18 м. вод. ст.
- 1.5 Максимальная нагрузка-5м3\сутки
- 1.6 Срок подключения объекта к сетям водоснабжения-18 месяцев с даты заключения договора.
- 1.7 Срок действия настоящих условий подключения 2 года с даты их регистрации.
- 1.8 Подключение (Техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется силами собственника и за счет собственника, в присутствии представителя ООО «Берёзовское ЖКХ». Вызов представителя по тел. 838532-79398

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

3. Центральное водоотведение по данному адресу отсутствует.

Директор



Лих А.Г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Берёзовское ЖКХ»»

658060, с. Берёзовка, ул. Северная, д.38
ОГРН 1122208001167

тел. (факс) (38532) 79-4-10;79-3-98
ИНН/КПП 2263026588/226301001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На подключение к сетям водоснабжения объекта капитального строительства

По адресу: Алтайский край, Первомайский район,
В 175 м от восточной границы п. Бажево в
северо-восточном направлении
кадастровый номер-22:33:042801:2724

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

4.

1.1 Подключение водоснабжение объекта возможно от водопроводной сети (ПЭ, металлического
, асбестового, чугуна.) исполнения, Д = 57 мм по ул. Березовая

1.2 Диаметр трубопровода для подключения объекта 20 мм, материал полиэтилен.

1.3 На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды.

1.4 Гарантируемый свободный напор в точке подключения 18 м. вод. ст.

1.5 Максимальная нагрузка-5м3\сутки

1.6 Срок подключения объекта к сетям водоснабжения-18 месяцев с даты заключения договора.

1.7 Срок действия настоящих условий подключения 2 года с даты их регистрации.

1.8 Подключение (Техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется силами
собственника и за счет собственника, в присутствии представителя ООО «Березовское ЖКХ».
Вызов представителя по тел. 838532-79398

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

3. Центральное водоотведение по данному адресу отсутствует.

Директор



Лих А.Г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Берёзовское ЖКХ»»

658060, с. Берёзовка, ул. Северная, д.38
ОГРН 1122208001167

тел. (факс) (38532) 79-4-10; 79-3-98
ИНН/КПП 2263026588/226301001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На подключение к сетям водоснабжения объекта капитального строительства

По адресу: Алтайский край, Первомайский район,
с. Березовка, ул. Майская, 15
кадастровый номер-22:33:042675:272

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

2.

1.1 Подключение водоснабжения объекта возможно от водопроводной сети (ПЭ, металлического, асбестового, чугун.) исполнения, Д = 40 мм по адресу: ул. Майская.

1.2 Диаметр трубопровода для подключения объекта 20 мм, материал полиэтилен.

1.3 На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды.

1.4 Гарантируемый свободный напор в точке подключения 18 м. вод. ст.

1.5 Максимальная нагрузка-0,3 м³/час (7,2 м³/сутки)

1.6 Срок подключения объекта к сетям водоснабжения-18 месяцев с даты заключения договора.

1.7 Срок действия настоящих условий подключения 2 года с даты их регистрации.

1.8 Подключение (Техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется силами собственника и за счет собственника, в присутствии представителя ООО «Березовское ЖКХ». Вызов представителя по тел. 838532-79398

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

1. Центральное водоотведение по данному адресу отсутствует.

Директор



Лих А.Г.