План трассы газопровода низкого давления
от 2ПК6 до 2ПК8+32.0
от 7ПК1+66.8 до 7ПК3+35.0
от 9ПК0+63.2 до 9ПК4+72.0
от 11ПК0 до 11ПК0+83.0
(М 1:500)

Линия соединения с листом №9

2ПК6+36.9
КТ
Труба ПЭ100 SDR11 Ф110х10.0
2ПК7
КТ
2ПК7+30.0
Переход Ф110/63
КТ
КТ
Труба ПЭ100 SDR11 Ф63х5.8
2ПК8
КТ
2ПК8+32.0
Заглушка ПЭ Ф63
1
4.0

7ПК1+66.8
КТ
Труба ПЭ100 SDR11 Ф110х10.0
7ПК2
КТ
7ПК2+50.0
Переход Ф110/63
Труба ПЭ100 SDR11 Ф63х5.8
7ПК3
КТ
7ПК3+35.0
Заглушка ПЭ Ф63
3
4.0

9ПК2+63.2
КТ
9ПК1
КТ
9ПК1+13.4
9УП3+132°
Переход Ф160/110
Труба ПЭ100 SDR11 Ф110х10.0
КТ
9ПК1+68.1
КТ
Футляр SDR 11 Ф160х14.6,
L=9.7 м
9ПК1+77.8
КТ
9ПК2
Труба ПЭ100 SDR11 Ф110х10.0
КТ
9ПК2+61.3
9УП5+175°
КТ
9ПК3
КТ
Труба ПЭ100 SDR11 Ф110х10.0
КТ
9ПК3
9ПК4+22.6

11ПК0+83.0
Заглушка ПЭ Ф63
Труба ПЭ100 SDR11 Ф63х5.8
КТ
Переход ПЭ 110/63
Тройник ПЭ
Ф110/110/110
9ПК1+78.3
9УП4+96°
(11ПК0)
6
4.0

Линия соединения с т.а
9ПК4+22.6
КТ
Труба ПЭ100
SDR11 Ф110х10.0
5
4.0
9ПК4+72.0
Заглушка ПЭ Ф110

Линия соединения с т.а

						Р-07-09-16-ППО.ГСН	
						«Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработ.		Тогильцев А.А.			09.16	Заказчик: ДНТ «Малиновка»	Стадия: П; Лист: 10; Листов:
Проверил		Сорокина М.А.			09.16		
ГИП		Сорокина М.А.			09.16		
						План трассы газопровода низкого давления от 2ПК6 до 2ПК8+32.0 от 7ПК1+66.8 до 7ПК3+35.0 от 9ПК0+63.2 до 9ПК4+72.0 от 11ПК0 до 11ПК0+83.0 (М 1:500)	ООО Полимер