



Спецификация  
элементов, замаркированных на данном листе

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
Сборочные единицы и детали					
1	КШЦП Gas 050/040.025.03 ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой"	Кран шаровой цельносварной под приварку Ду50, Рн=1.6 МПа	1	2.6	шт.
2	Отвод 90-57x4.0 ГОСТ17375-2001	Отвод крутоизогнутый 90°, Ду50 из углеродистой стали	2	0.7	шт.
3	ТУ 2248-001-86324344-2011г	Неразъемное соединение "ПЭ/сталь" усиленного типа 63x5.8/57x4.0	1	2.1	шт.
4	ГОСТ Р 52134-2003	Муфта с 3Н ПЭ100 ГАЗ SDR11 63	1	0.71	шт.
5	Заглушка эллиптическая бесшовная приварная Ду50	ГОСТ 17379-2001	1	0.2	шт.
		Опора ОП1	1		шт.
Материалы					
	Труба 57x4.0x6000 ГОСТ 8732-78 В Ст.2 сп ГОСТ 8731-74*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная, Ду50	1.85	5.23	м надземная прокладка
	Труба 57x4.0 ГОСТ 8732-78 В Ст.2 сп ГОСТ 8731-74*	Труба стальная электросварная горячедеформированная, Ду50	3.1	5.23	м подземная прокладка
	Труба 108x4.5 ГОСТ 10704-91 В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80*	Футляр Ду100	0.9	11.49	м
	ГОСТ 51693-2000	Покрытие грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0.11		кг
	ГОСТ 516891-2000	Покрытие эмалью ПФ-115 за 2 раза	0.20		кг
	ГОСТ 9.602-2005	Весьма усиленная изоляция 1.8 мм трубы Ду50	2.15		м²
	ГОСТ 9.602-2005	Весьма усиленная изоляция 1.8 мм трубы Ду100 (футляр)	0.4		м²

Примечание:

1. Расположение крана Ду50 ориентировать по плану ППО.ГСН лист №7 ПК12+97.0.
2. Расположение крана Ду50 ориентировать по плану ППО.ГСН лист №8 1ПК20+54.2;
3. Ограждение крана Ду50 выполнить по чертежу ТКР №3

						Р-07-09-16-ТКР		
						«Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндож.	Подпись	Дата			
Разработ.	Тагильцев А.А.			09.16	Заказчик: ДНТ "Малиновка"	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Сорокина М.А.			09.16		П	6	
ГИП	Сорокина М.А.			09.16				
					Установка крана Ду50 для перспективного подключения	000 Полимер		