

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ПЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские ключи, ул. Центральная, 32  
помещение 2 телефон: 8 (38532) 2-01-78  
р/с 40702810402000019538 в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул  
e-mail: mup\_pks18@mail.ru

Исх. № 44/05  
18/05/2021 г.

Комитету по управлению  
муниципальным имуществом и  
земельным отношениям  
Администрации Первомайского  
района Алтайского края

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения  
объекта капитального строительства  
по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Логовское,  
ул. Привокзальная, 13а, кадастровый номер 22:33:044618:89.  
от «18» мая 2021 г.

Действительны до «18» мая 2021 г.

**Водоснабжение.**

1. Подключение водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Ду-100 мм по ул. Привокзальная
2. Наружные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовой трубы диаметром 20 мм от точки подключения до точки ввода в объект.
3. На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды.
4. Предельно свободная мощность существующих сетей водоснабжения 10 м<sup>3</sup>/сутки.
5. Максимальная нагрузка – 0,4 м<sup>3</sup>/час (9,6 м<sup>3</sup>/сутки)
6. Располагаемый напор в точке - 15 метров.
7. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения – 18 месяцев с даты заключения договора.
8. Срок действия технических условий 2 года с даты выдачи.
9. Подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется силами собственника и за счет собственника, в присутствии представителя МУП «ПКС». Вызов представителя по т.8(385-32) 4-20-90.

**Водоотведение.**

1. Централизованное водоотведение по данному адресу отсутствует.
2. Водоотведение выполнить согласно СанПиН

Директор МУП «ПКС»



Т.А. Каркавин