

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские ключи, ул. Центральная, 32
помещение 2 телефон: 8 (38532) 2-01-78
р/с 40702810402000019538 в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанкг. Барнаул
e-mail: mup_pks18@mail.ru

Исх. №

17 августа 2020 года

Комитету по управлению
муниципальным имуществом и
земельным отношениям
Администрации Первомайского
района Алтайского края

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ)

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
объекта капитального строительства
по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с.Бажево,
ул. Сенная 54
17 августа 2020 года

Водоснабжение.

1. Подключение водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Ду-80 мм по ул. Сенной;
2. Наружные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовой трубы диаметром 20 мм от точки подключения до точки ввода в объект;
3. На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды;
4. Предельно свободная мощность существующих сетей водоснабжения 30 м3/сутки;
5. Максимальная нагрузка – 0,8 м3/час (19,2 м3/сутки);
6. Располагаемый напор в точке - 15 метров;
7. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения – 18 месяцев с даты заключения договора;
8. Срок действия технических условий 2 года с даты выдачи;
9. Подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется силами собственника и за счет собственника, в присутствии представителя МУП «ПКС». Вызов представителя по т.8(385-32) 4-20-90.

Водоотведение.

1. Централизованное водоотведение по данному адресу отсутствует.
2. Водоотведение выполнить согласно СанПиН

Директор МУП «ПКС»



И.А. Каркавин